

**Parametri za določanje obračunskih količin**

Koncesija: Občina Črna na Koroškem		
Srednja nadmorska višina ( <b>H</b> ) v m	<b>569</b>	
Pretvorbeni faktor ( <b>z</b> ) za določitev volumskih enot v Nm <sup>3</sup>	<b>(z)</b>	
Merilne naprave s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka ter meri odjem volumskih enot v Sm <sup>3</sup>	<b>0,9476</b>	
Tlak na merilni napravi	23 mbar	100 mbar
Merilne naprave brez korektorja temperature, vgrajene izven objekta, $T_{eff}=279,15\text{ K (6 °C)}$	<b>0,93743</b>	<b>1,01179</b>
Merilne naprave s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15 °C, vgrajene v ali izven objekta ter za naprave, vgrajene v objektu, $T_{eff}=288,15\text{ K (15 °C)}$	<b>0,90815</b>	<b>0,98019</b>